



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η Ύγειονομική Περιφέρεια Αττικής
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Νέα Ιωνία 6-4-2021
Αριθμ. Πρωτ 9729

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΙΑΣ ΟΛΓΑΣ 3-5 Ν.ΙΩΝΙΑ 14 233
ΤΜΗΜΑ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ Σχιζιάς
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132057790
Email:promkgh2009@gmail.com

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ/ΞΗΣ Π 26/21

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ
ΠΕΔΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.**

(Αριθμός Διακήρυξης Π 26 /21)

Έχοντας υπόψη :

1. Του ν. 2362/95 (ΦΕΚ) «Περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
2. Του ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/τ.Α /05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
3. Του ν. 3580/07 (ΦΕΚ 134/τ.Α /07)«Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»
4. Του ν. 3918/11 (ΦΕΚ 31/τ.Α /11) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
5. Του ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α /16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
6. Το υπ αρ πρ. 8044/19-3-2021, έγγραφο του Κου Πετρίδη Ευθύμιου Προϊστ. Τεχνικής Υπ. του Νοσοκομείου.
7. Την υπ αρ πρ 9383/1-4-2021 απόφαση Διοικητή για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε ξεχωριστούς φακέλους η τεχνική και οικονομική προσφορά για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτόματης μεταγωγής στα γενικά πεδία χαμηλής τάσης του Νοσοκομείου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.000,00 € πλέον Φ.Π.Α

1.ΤΟΠΟΣ –ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΥΠΟΒΟΛΗΣ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γενικό Νοσοκομείο Ν Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων (Πρωτόκολλο)		19-4-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 π.μ	Γενικό Νοσοκομείο Ν Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων(Αμφιθέατρο)	20-4-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ

2.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ :

Σύμφωνα με το αρ 25 του Ν 4412/2016 , υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων , τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε :

- α)σε κράτος –μέλος της Ένωσης ,
- β)σε κράτος –μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ)
- γ)σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Παραρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας καθώς και
- δ)σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ'της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων .

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά .Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

3.ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η Τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις εκτός του αναλογούντος Φ.Π.Α

Οι προσφορές θα ισχύουν για διάστημα 180 ημερών.

Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι εξής :

- α) Ποσοστό 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ πλέον χαρτ 3% (πλέον20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επ' αυτού)
- β) Ποσοστό 0,07 % υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ πλέον χαρτ 0,07% (πλέον 0,07% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επ' αυτού)
- γ) Ποσοστό 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας
- δ) Φόρος 4% για προμήθειες και 8% για παροχή υπηρεσιών

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν το Νοσοκομείο

Αντίγραφα της διακήρυξης μέσω της ιστοσελίδας του Νοσοκομείου & μέσω του διαδικτυακού τόπου " et.diavgeia.gov.gr "

4.Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής .

4.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
4.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
4.3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
4.5.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

Γρ Προμηθειών Πρ Οικονομικού Η Αν/τρια προϊστ Διοικ/κής Δ/σης Η Προϊστ Διοικ/κής Δνσης Ο Διοικητής

Κ.Σχίζας

Δ.Τσαβλής

Δ. Λαμπροπούλου

Ε.Ραυτοπούλου Χαραλ. Ν Πρίφτης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Συνοπτικός με σφραγισμένες προσφορές
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΚΗΛΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ)	6-4-2021
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτόματης μεταγωγής στα γενικά πεδία χαμηλής τάσης του Νοσοκομείου
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	(CPV 50700000-2) .
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	10.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Προμήθειες
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ	Τακτικός προϋπολογισμός Νοσοκομείου 8.060,00 € σε βάρος του ΚΑ 1429 και 4.340,00 € σε βάρος του ΚΑ 0879
ΠΟΣΟΤΗΤΑ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα Β
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ	Στην αποθήκη του Νοσοκομείου
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ	Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις α) Ποσοστό 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ πλέον χαρτ 3% (πλέον 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επ' αυτού) β) Ποσοστό 0,07 % υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ πλέον χαρτ 0,07% (πλέον 0,07% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επ' αυτού) γ) Ποσοστό 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας δ) Φόρος 4% για προμήθειες και 8% για παροχή υπηρεσιών (Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην αξία τιμολογίου πλην ΦΠΑ).
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 Ν. 2198/94)	Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος 8% για παροχή υπηρεσιών και 4% για προμήθειες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτόματης μεταγωγής ηλεκτροδότησης από το δίκτυο του παρόχου (ΔΕΗΑΚ) στην ηλεκτροδότηση από το δίκτυο του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (H/Z) του νοσοκομείου στα Γενικά Πεδία Χαμηλής Τάσης (ΓΠΧΤ)

Α. Για την εγκατάσταση του συστήματος αυτόματης μεταγωγής θα γίνουν τα εξής:

- 1) Θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) συσκευών (διαχείρισης εντολών τύπου PLS) ελέγχου αυτόματης μεταγωγής στα ΓΠΧΤ

- 2) Οι συσκευές θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας, ψηφιακές, προγραμματιζόμενες, με δυνατότητα ρύθμισης των χρόνων εκκίνησης των Η/Ζ και εναλλαγής των αντίστοιχων Αυτόματων Διακοπών. Στην πρόσοψή τους θα απεικονίζεται η κατάσταση των διακοπών μεταγωγής και από ποιά πηγή ηλεκτροδοτούνται τα φορτία ανάγκης.
- 3) Οι συσκευές θα ελέγχουν τις παραμέτρους του δικτύου (υπέρταση – υπόταση – υπερσυχνότητα – υποσυχνότητα) και σε περίπτωση απόκλισης πέραν των προκαθορισμένων ορίων θα θέτουν εκτός (OFF) το διακόπτη του δικτύου, θα θέτουν σε λειτουργία τα Η/Ζ και με την ανίχνευση της παρουσίας τάσης από την πλευρά των Η/Ζ θα πραγματοποιείται η μεταγωγή των φορτίων ανάγκης στο Η/Ζ.
- 4) Οι χρόνοι για την θέση ON - OFF των αντίστοιχων Διακοπών κατά την μεταγωγή των φορτίων θα μπορούν να ρυθμιστούν σύμφωνα με την απόκριση του μηχανικού μέρους των Αυτόματων Διακοπών.
- 5) Με την επαναφορά της τάσης του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ, η κάθε συσκευή θα επαναφέρει τα φορτία ανάγκης στο δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ και συγχρόνως θα θέτει τα Η/Ζ σε κατάσταση ψύξης, τα οποία θα τίθενται εκτός με την παρέλευση του χρόνου ψύξης.
- 6) Το σύστημα μεταγωγής (διακόπτες μεταγωγής, μηχανική και ηλεκτρική μανδάλωση, controller Η/Ζ) θα συνεργάζεται πλήρως και άνογα με τον νέο αυτοματισμό και τις νέες συσκευές, χωρίς να παρουσιάζεται οποιαδήποτε δυσλειτουργία.
- 7) Το έργο θα παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία (ολοκληρωμένο και λειτουργικό). Δηλαδή θα γίνει αποξήλωση των υφιστάμενων αυτοματισμών και εγκατάσταση των νέων συσκευών με τις κατάλληλες νέες καλωδιώσεις, συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων (καλωδιώσεις, μπάρες, στηρίξεις, κ.λπ.) που απαιτούνται για την λειτουργία του νέου συστήματος, στα υπάρχοντα μεταλλικά Γενικά Πεδία Χαμηλής Τάσης του Νοσοκομείου.
- 8) Μετά το πέρας των εργασιών θα πραγματοποιηθούν δοκιμές εκκίνησης – στάσης, επίδειξη και εκπαίδευση στο προσωπικό του Νοσοκομείου.
- 9) Από τον ανάδοχο του έργου θα υποβληθεί πρόταση- σχεδιασμός εργασιών όπου θα προβλέπεται η ολοκλήρωση των εργασιών με το δυνατόν μικρότερο χρόνο διακοπής ηλεκτροδότησης του νοσοκομείου.
- 10) Για τις εργασίες αντικατάστασης του συστήματος μεταγωγής θα γίνει συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία και την Διοίκηση του Νοσοκομείου ως προς την ημέρα και το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των εργασιών λόγω της διακοπής ηλεκτροδότησης που αυτή συνεπάγεται.
- 11) Πριν την έναρξη των εργασιών αντικατάστασης του συστήματος μεταγωγής θα γίνουν εργασίες επέμβασης στον αυτοματισμό για την αποφυγή άσκοπων διακοπών ηλεκτροδότησης. Επίσης, θα γίνει πρόβλεψη για έκτακτη χειροκίνητη ενεργοποίηση του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης από τον πάροχο κατά την εκτέλεση των εργασιών.
- 12) Κατά την διάρκεια των εργασιών αντικατάστασης του συστήματος μεταγωγής, τα φορτία ανάγκης θα υποστηρίζονται από το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ ενώ θα γίνουν δοκιμές πλήρους λειτουργίας του συστήματος όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες με γενική διακοπή ρεύματος.

B. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ

1. Αυτόματη λειτουργία συστήματος μεταγωγής:

- a) Οι συσκευές αυτόματης λειτουργίας θα δέχονται τις εντολές εκκίνησης από τους επιτηρητές τάσεις οι οποίες ελέγχουν τις αντίστοιχες αυτόματες μεταγωγές και οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι εντός του πίνακα. Η κάθε συσκευή θα έχει τη δυνατότητα τουλάχιστον τριών (3) διαδοχικών εντολών εκκίνησης στο αντίστοιχο H/Z.
- b) Η διάρκεια της κάθε εντολής και ο ενδιάμεσος χρόνος ηρεμίας θα μπορεί να ρυθμίζεται κατά βούληση.
- c) Σε περίπτωση που το H/Z αποτύχει να εκκινήσει και μετά την τρίτη εντολή, θα αποκλείεται οποιαδήποτε προσπάθεια εκκίνησης, πριν γίνει χειροκίνητη επαναφορά (reset).

2. Χειροκίνητη λειτουργία συστήματος μεταγωγής:

Με κομβία τα οποία θα ευρίσκονται στην πρόσοψη της κάθε συσκευής ελέγχου θα έχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιούμε τα παρακάτω:

- a) Εκκίνηση του αντίστοιχου H/Z
- b) Κράτηση (σταμάτημα) του H/Z
- c) Θέση «εντός» (1) «εκτός» (0) των Αυτόματων Διακοπών ισχύος της αυτόματης μεταγωγής

3. Κατάσταση συστήματος «Αποκλεισμός λειτουργίας»

- a) Στην θέση «Αποκλεισμού λειτουργίας» αποκλείεται η εκκίνηση του H/Z.

Αυτόματο σταμάτημα (κράτημα) του H/Z θα γίνεται στις εξής περιπτώσεις σφαλμάτων (ανεξάρτητα από τον τρόπο λειτουργίας του H/Z):

- Αποτυχία εκκίνησης μετά από 3 διαδοχικές προσπάθειες
- Χαμηλή πίεση λαδιού λίπανσης
- Υψηλή θερμοκρασία νερού ψύξης
- Υπερτάχυνση
- Υπέρταση – υπόταση
- Υπερσυχνότητα – υποσυχνότητα
- Υπερένταση και βραχυκύκλωμα (φάσεων και γης)
- Ανάστροφη ισχύς
- ROCOF

Η κάθε συσκευή θα έχει τη δυνατότητα ρυθμίσεων των ανωτέρω παραμέτρων.

- b) Με το κράτημα της μηχανής στις παραπάνω περιπτώσεις θα αποκλείεται συγχρόνως και η δυνατότητα κάθε νέας εκκίνησης πριν γίνει επαναφορά (reset) χειροκίνητα μετά τον εντοπισμό και αποκατάσταση της βλάβης.
- c) Το σύστημα προστασίας θα εμφανίζει επί της οθόνης οπτικά, εκτός των παραπάνω περιπτώσεων σφαλμάτων, και τις εξής περιπτώσεις:
 - Υψηλή θερμοκρασία λαδιού.
 - Χαμηλή στάθμη καυσίμου.
 - Ανεπαρκής φόρτιση μπαταριών.

Πλέον των ανωτέρω σε κάθε ένδειξη σφάλματος θα ηχεί σειρήνα.

- d) Θα υπάρχει κομβίο «επείγουσας κράτησης» (μανιτάρι) το οποίο, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και κατά την αυτόματη λειτουργία του H/Z, με το χειροκίνητο πάτημα του κομβίου θα ακινητοποιεί το H/Z και συγχρόνως θα αποκλείει νέα εκκίνησή του προτού γίνει χειροκίνητη επαναφορά (reset).
- e) Εκτός από τις ενδείξεις επί της οθόνης που αναφέρθηκαν πάρα πάνω (οπτική

σήμανση) θα εμφανίζονται ενδείξεις και για τις παρακάτω περιπτώσεις:

- Χαμηλή τάση μπαταριών
- Θέση διακοπών μεταγωγής φορτίου (ανοικτός – κλειστός)

f) Η ονομαστική τάση του αυτοματισμού λειτουργίας – ελέγχου - χειρισμών και προστασίας των H/Z θα είναι 24 VDC, η δε τροφοδοσία τους γίνεται από κατάλληλης ισχύος φορτιστές των οποίων η έξοδος είναι σταθεροποιημένη ώστε να υποστηρίζει τον αυτοματισμό και να φορτίζει τους συσσωρευτές χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα.

C. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

- 1) Η κάθε συσκευή διαχείρισης εντολών θα έχει τη δυνατότητα σύνδεσης σε απομεμακρυσμένη επικοινωνία για τη λήψη διαγνωστικών πληροφοριών μέσω CANBUS.
- 2) Η κάθε συσκευή διαχείρισης εντολών θα διαθέτει θύρες επικοινωνίας RS485 και RS 232 για τη σύνδεσή της τοπικά με H/Y μέσω του λογισμικού που διατίθεται προαιρετικά.
- 3) Η κάθε συσκευή διαχείρισης εντολών θα έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης και ρύθμισης όλων των παραμέτρων και συμβάντων με ημερολογιακή προτεραιότητα
- 4) Η κάθε συσκευή διαχείρισης εντολών θα έχει τα κάτωθι, απαραίτητα για την παραμετροποίηση των συστημάτων διαχείρισης, χαρακτηριστικά:

(ενδεικτικός πίνακας ικανότητας παραμετροποίησης της συσκευής διαχείρισης)

- Input settings
- Oil pressure pre-alarm 0 bar -4bar
- Oil pressure shutdown 0 bar -4bar
- High Coolant temp pre-alarm
- High Coolant temp shutdown
- Low Coolant temp alarm)
- Low Fuel Level alarm 0%-100%)
- **Timers**
- Gen transient delay 0 -10s
- Start Delay 0 -60m
- Pre Heat Time 0 -60m
- Crank Time 0 -60s
- Crank Rest Time 0-60s
- Safety On Delay 0-30s
- Overspeed Overshoot Delay 0-10s
- Warm Up Delay 0-60m (
- Return Delay 0 -60m
- Cooling Run Time 0-60m
- Fail To Stop Delay 0-30s
- Low Battery Delay 0-10m
- High Battery Delay 0-10m
- Gen Reverse Power Delay 0-30s
- **Generator**

- Generator Under Voltage Shutdown 50V-360V ph-N
- Generator Under Voltage Pre Alarm 50V-360V ph-N
- Generator Nominal Voltage 52V-330V
- Generator Over Voltage Pre Alarm 50V-360V ph-N
- Generator Over Voltage Shutdown 50V-360V ph-N
- Generator Under Frequency Shutdown 0Hz -75Hz
- Generator Under Frequency Pre Alarm 0Hz -75Hz
- Generator Nominal Frequency 0Hz – 74Hz
- Generator Over Frequency Pre Alarm 0 -75Hz
- Generator Over Frequency Shutdown 0 -75Hz
- Generator Over Current Trip 100-200% full load rating
- Generator Short Circuit Trip 50%-300% full load rating
- Generator Reverse Power Trip 0%-200% full load rating
- Earth Fault Trip 1%-100% full load rating
- **Engine**
- Plant Battery Under Volt Alarm 0-24V
- Plant Battery Over Volt Alarm 0-24V
- Charge Alternator Failure Alarm 0-24V
- Engine Underspeed Shutdown 0-6000RPM
- Engine Underspeed Pre Alarm 0-6000RPM
- Engine Overspeed Pre Alarm 0-6000RPM
- Engine Overspeed Shutdown 0-6000RPM
- Overspeed Overshoot 0-10
- **Display**
- Language *ENGLISH*, OTHERS
- Contrast
- **Clock**
- Date and Time dd mmm yyyyhh:mm
- **BASIC INSTRUMENTATION**
- Engine Speed
- Engine Oil pressure
- Coolant temperature
- Battery voltage
- Charge alt volts
- Engine run time
- Number of starts
- Next maintenance (if enabled)
- Fuel level
- Generator volts (L1-N, L2-N, L3-N)
- Generator volts (L1-L2, L2-L3, L3-L1)
- Gen Hz
- Generator Amps
- Generator earth current
- Generator kW (L1,L2,L3)
- Generator total kW

- Generator pf (L1,L2,L3)
- Generator average pf
- Generator kVAr (L1,L2,L3)
- Generator total kVAr
- Generator kWh
- Generator kVAh
- Generator kVArh
- Generator phase sequence
- Synchroscope
- Bus volts (L1-N, L2-N, L3-N)
- Bus volts (L1-L2, L2-L3, L3-L1)
- Bus Hz
- Bus phase sequence
- Generator kVA (L1,L2,L3)
- Generator total Kva
-
- **ELECTROMAGNETIC CAPABILITY**
- BS EN 61000-6-2
- EMC Generic Emission Standard for the
- Industrial Environment
- BS EN 61000-6-4
- EMC Generic Emission Standard for the
- Industrial Environment
- **ELECTRICAL SAFETY**
- BS EN 60950
- Safety of Information Technology Equipment,
- including Electrical Business Equipment
- **TEMPERATURE**
- BS EN 60068-2-2
- Test Ab to +70oC 60067-2-2 Hot
- Test Ab to -30oC 60068-2-1 Cold
- **VIBRATION**
- BS EN 60068-2-6
- Ten sweeps in each of three major axes
- 5Hz to 8Hz @ +/-7.5mm, 8Hz to 500Hz @ 2gn
- **HUMIDITY**
- BS 2011 part 2.1 60068-2-30
- Test Cb Ob Cyclic 93% RH @ 40oC for 48 hours
- **SHOCK**
- BS EN 60068-2-27
- Three shocks in each of three major axes 15gn in 11ms

D. ΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επί ποινής απόρριψης από το διαγωνισμό θα τηρηθούν τα παρακάτω:

- Ο υποψήφιος ανάδοχος να διαθέτει και να καταθέσει εμπειρία παρόμοιων έργων (3 έργα την τελευταία δεκαετία) με σχετικές βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.
- Ο υποψήφιος ανάδοχος να διαθέτει και να καταθέσει - σχετικά με το αντικείμενο των εργασιών - πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας εργασιών ISO9001, ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία ISO45001.
- Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει αυτοψία στον χώρο των εργασιών, να λάβει ίδια γνώση του αντικειμένου του έργου και να λάβει βεβαίωση από την Τ.Υ, την οποία θα καταθέσει στον φάκελο προσφοράς του.

Πληροφορίες: Πετρίδης Ευθύμιος τηλ. 2102057953, Πατελούδης Χρήστος τηλ 2102057954

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών – Κατάρτιση και περιεχόμενο προσφορών

1.1. Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν εμπροθέσμως την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με το Ν 4412/2016 .

1.2. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Νοσοκομείο με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι τη λήξη της καθοριζόμενης από τη διακήρυξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη από τη διακήρυξη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

1.3. Οι προσφορές θα υποβάλλονται συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα, σε δύο (2) αντίγραφα, και μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:

1.3.1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.

1.3.2. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.

1.3.3. Ο αριθμός της διακήρυξης.

1.3.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

1.3.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.4. Οι προσφορές υπογράφονται από τον προσφέροντα ή τον τυχόν ορισθέντα αντιπρόσωπό του. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η προσφορά υπογράφεται από κάθε μέλος της ή, διαφορετικά, από τον τυχόν ορισθέντα εκπρόσωπό τους.

1.5. Μέσα στον κλειστό κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται:

1.5.1. Τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής εις διπλούν (πρωτότυπα ή αντίγραφα με την ένδειξη πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής και φωτοτυπία αυτών με την ένδειξη αντίγραφα δικαιολογητικών συμμετοχής)

1.5.2. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς εις διπλούν (πρωτότυπα ή αντίγραφα με την ένδειξη τεχνική περιγραφή πρωτότυπο και φωτοτυπία αυτών με την ένδειξη τεχνική προσφορά αντίγραφο)

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

1.5.3. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εις διπλούν (πρωτότυπη με την ένδειξη οικονομική προσφορά πρωτότυπη και

φωτοτυπία αυτής με την ένδειξη οικονομική προσφορά αντίγραφο), στον οποίο τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Πιο συγκεκριμένα:

- α. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη.
- β. Οι τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, κόστος εκτελωνισμού, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
- γ. Σε περιπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχίτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής :

1)Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του αρ. 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

A) α. δε βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,

β. πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν.4412/2016.

B) δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016):

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Γ) δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (σύμφωνα με την περ. β, παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016)

Δ) δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. Επίσης, ότι δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές (σύμφωνα με τις περ. στ και ζ, παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016)

Το e_ΤΕΥΔ, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.konstantopouleio.gr), μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις οδηγίες που βρίσκονται αναρτημένες στο διαδικτυακό <http://www.eprocurement.gov.gr> στο πεδίο: «Promitheus ESPDint – ηλεκτρονικές υπηρεσίες eΕΕΕΣ/εΤΕΥΔ» και παρατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου .xml, το οποίο θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν οι οικονομικοί φορείς, για να συντάξουν τη σχετική απάντησή τους.

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία ο Υποψήφιος θα δηλώνει:

- Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση
- Ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης

3) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην Υπηρεσία (Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου) μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 180 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτο θα περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στον φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης.

Η αποσφράγιση των προσφορών τεχνική και οικονομική θα γίνει ενώπιον της επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών σε ένα στάδιο.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. Επίσης απορρίπτονται σαν απαράδεκτες προσφορές για μέρος της ποσότητας που προκηρύχθηκε καθώς και προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη.

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός και η τιμή του παρατηρητηρίου τιμών σύμφωνα με τον Ν. 4052/2012 αρ.14 παρ.7 περί σύγκρισης των τιμών των οικονομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, όπως καταγράφονται κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής προσφορών ανά διαγωνισμό.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει για κάποιο είδος κωδικός παρατηρητηρίου τιμών θα πρέπει να αναφέρεται με υπεύθυνη δήλωση από τον προμηθευτή

Τιμή ανώτερη από αυτή του παρατηρητηρίου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την κατάθεση της προσφοράς κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση απόκρυψη όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο.

Σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από νοσοκομείο που υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος άλλος διαγωνισμός από κεντρική αναθέτουσα αρχή οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν .

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται για τον παρόντα διαγωνισμό.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση πρέπει να υπογραφεί εντός είκοσι (20) ημερών από την ανακοίνωση στον ενδιαφερόμενο της κατακυρωτικής απόφασης .

ΧΡΟΝΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ 2000 του Ν 4412/2016

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν 4412/2016 , ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν προκύψει στο Νοσοκομείο κ.λ.π από την εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ´

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ 2 του Ν 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές , σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης .

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται, υποβάλλει σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους –μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκαταστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από τον οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στην παρ.1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016, όπως δηλώθηκε σχετικά κατά την υποβολή της προσφοράς με υπεύθυνη δήλωση. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, άλλο ισοδύναμο έγγραφο, προσκομίζεται, για τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ή των προσώπων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης απόφασης ή ελέγχου σε αυτόν. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το απόσπασμα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο υποβάλλεται για τον ή τους Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, ή Ε.Π.Ε., για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.

β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους –μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα), και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την

ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.

γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους –μέλους ή χώρας, και για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα, πιστοποιητικό από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα ή το ΓΕΜΗ για την περίπτωση της εκκαθάρισης, ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση. Δεν προσκομίζεται από τα φυσικά πρόσωπα πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.

δ) Πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα πιστοποιητικά πρέπει να προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΑΡ ΣΥΜΒΑΣΗΣ /21

ΣΥΜΒΑΣΗ (ποσού : € με ΦΠΑ)

Για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτόματης μεταγωγής στα γενικά πεδία χαμηλής τάσης του Νοσοκομείου

Α΄ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ

Χρονολογία κατάρτισης :

Τόπος κατάρτισης :

Στα γραφεία του Κωνσταντοπούλειου - Πατησίων Νοσοκομείου

Συμβαλλόμενοι :

1.Ο Χαράλαμπος Ν. Πρίφτης Διοικητής του Νοσοκομείου νόμιμος εκπρόσωπος του Κωνσταντοπούλειου - Πατησίων Νοσοκομείου Ν Ιωνίας καλούμενος στο εξής "Νοσοκομείο" και

2.Η εταιρείανόμιμα εκπροσωπούμενη από
.....
καλούμενη στο εξής " Προμηθευτής "

Β΄ ΟΡΟΙ

Το "Νοσοκομείο" έχοντας υπόψη :

1. Την αριθμ 26/21 διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτόματης μεταγωγής στα γενικά πεδία χαμηλής τάσης του Νοσοκομείου
2. Την υπ. αρ. πρ. απόφαση Διοικητή του Νοσοκομείου με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού .
3. Την υπ. αρ. πρ. απόφαση Διοικητή του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκαν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του διαγωνισμού .

α ν α θ έ τ ε ι

στον "Προμηθευτή" την προμήθεια των προϊόντων που αναφέρονται και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 4 της παρούσας με τους παρακάτω όρους:

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από επιτροπή που θα ορισθεί από το Νοσοκομείο σύμφωνα με το Ν 4024/2011 άρθρο 26.

Εφόσον τα παραδοθέντα κριθούν αποδεκτά η επιτροπή θα συντάξει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής .Στην περίπτωση που τα παραδοθέντα δεν βρεθούν σύμφωνα με την παραγγελία η επιτροπή παραλαβής θα συντάξει πρωτόκολλο απόρριψης στο οποίο θα αναφέρει τους λόγους της απόρριψης .

2.Αν ο "Προμηθευτής" παραβεί οποιοδήποτε ουσιώδη κατά την κρίση της υπηρεσίας όρο της σύμβασης δύναται να του επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/16) και την κείμενη νομοθεσία .

ΑΡΘΡΟ 1^ο

ΠΛΗΡΩΜΗ /ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά από την από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από το νοσοκομείο εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν το νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο .

Για τα νοσοκομεία εφαρμόζεται το άρθρο 5 του Ν 2955/01

Για την εξόφληση ο "Προμηθευτής" θα προσκομίζει

1.Τιμολόγιο

2.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας αν το ποσό υπερβαίνει τα 300 ευρώ.

Τον "Προμηθευτή" θα βαρύνουν

α) Ποσοστό 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ πλέον χαρτ 3% (πλέον20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επ'αυτού)

β) Ποσοστό 0,07 % υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ πλέον χαρτ 0,07% (πλέον 0,07% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επ'αυτού)

γ) Ποσοστό 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας

δ) Φόρος 4% για προμήθειες και 8% για παροχή υπηρεσιών

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Για ότι δεν ρυθμίζεται με την παρούσα σύμβαση θα ισχύουν οι όροι της αριθ 26/21

Διακήρυξης του "Νοσοκομείου" και η κείμενη σχετική νομοθεσία .

ΑΡΘΡΟ 3^ο

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.Εκτός των νομίμων και συμβατικών απαγορεύσεων , απαγορεύεται στον προμηθευτή να εκχωρήσει την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο , να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύμβαση χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του νοσοκομείου .

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν 1905/90 ΦΕΚ 147/15-11-90 .

Στις περιπτώσεις που εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομα του προμηθευτή, υποχρεούται ο προμηθευτής να αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων που έχει εισπράξει και είναι εκχωρημένα , στις τράπεζες και στις Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου , με τους οποίους έχει συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης .Στην περίπτωση που τα τιμολόγια είναι ενεχυριασμένα να αναγράφεται η τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα που έχουν ενεχυριασθεί σε εμφανές σημείο του τιμολογίου .

2. Ο "Προμηθευτής" δηλώνει και συνομολογεί ότι έλαβε γνώση όλων των όρων και περιορισμών της σύμβασης αυτής και ότι με βάση αυτούς και μόνο θα λύνεται κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση και κάθε διένεξη για οποιδήποτε λόγο ή αιτία .

Επίσης συμφωνείται ότι για κάθε τροποίηση όρου της σύμβασης , πρόσθετη συμφωνία , παροχή διευκόλυνσης , παράταση χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π. δεν μπορούν να αποδειχθούν παρά μόνο έγγραφα και αποκλείεται κάθε άλλο μέσο απόδειξης .

Σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από νοσοκομείο που υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος άλλος διαγωνισμός από κεντρική αναθέτουσα αρχή οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν .

ΑΡΘΡΟ 4^ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ