



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η Ύγειονομική Περιφέρεια Αττικής
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Νέα Ιωνία 12-8-2021
Αριθμ. Πρωτ 21883

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΙΑΣ ΟΛΓΑΣ 3-5 Ν.ΙΩΝΙΑ 14 233
ΤΜΗΜΑ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ Σχιζάς
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132057790
Email:promkgh2009@gmail.com

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ/ΞΗΣ Π 32/21

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.**

(Αριθμός Διακήρυξης Π 32/21)

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαυγεία και άλλες διατάξεις »
2. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010, « Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»
3. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/22-11-2010 τ.Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
4. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), άρθρο 4 παρ.3, για την επιβολή κράτησης 0,10% επί της συμβατικής αξίας εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ του Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και του άρθρου 61. παρ.5 του Ν. 4146/2013«τροποποίηση διατάξεων του Ν 4013/2011»
5. Το Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του
6. Το υπ αρ πρ 4247/5-2-2021 έγγραφο του κ. Ευθ. Πετρίδη Δ/ντη Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου
7. Την από 5-3-2021 (2^η Συν Θέμα Α16) υπ απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού
8. Το υπ αρ πρ 18268/1-7-2021 έγγραφο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
9. Την υπ αρ πρ 17095/17-6-2021 πρόσκληση διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών
10. Την από 4-8-2021 (57^η Εκτ Συν Θέμα Α2) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε ξεχωριστούς φακέλους η τεχνική και οικονομική προσφορά για την προμήθεια και αντικατάσταση του ψυκτικού μηχανήματος που εξυπηρετεί τις ανάγκες σε ψύξη το chiller του Μαγνητικού τομογράφου του Νοσοκομείου, με προϋπολογισθείσα δαπάνη 19.500,00 € πλέον Φ.Π.Α

1.ΤΟΠΟΣ –ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γενικό Νοσοκομείο Ν.Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων (Πρωτόκολλο)	30-8-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 π.μ	Γενικό Νοσοκομείο Ν.Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων(Αμφιθέατρο)	31-8-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 π.μ

2.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ :

Σύμφωνα με το αρ 25 του Ν 4412/2016 , υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων , τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε :

- α)σε κράτος –μέλος της Ένωσης ,
- β)σε κράτος –μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ)
- γ)σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Παραρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας καθώς και
- δ)σε τρίτες χώρες που δεν emπίπτουν στην περίπτωση γ΄της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων .

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά .Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ΄όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

3.ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η Τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις εκτός του αναλογούντος Φ.Π.Α

Οι προσφορές θα ισχύουν για διάστημα 180 ημερών.

Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι εξής :

- α) Ποσοστό 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ πλέον χαρτ 3% (πλέον20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επ΄αυτού)
- β) Ποσοστό 0,07 % υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ πλέον χαρτ 0,07% (πλέον 0,07% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επ΄αυτού)
- γ) Ποσοστό 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας
- δ) Φόρος 4% για προμήθειες και 8% για παροχή υπηρεσιών

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν το Νοσοκομείο

Αντίγραφα της διακήρυξης μέσω της ιστοσελίδας του Νοσοκομείου & μέσω του διαδικτυακού τόπου " *et.diangeia.gov.gr* "

4.Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής .

4.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
4.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
4.3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
4.5.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

Γρ Προμηθειών Πρ Οικονομικού Η Αν/τρια προϊστ Διοικ/κής Δ/σης Η Προϊστ Διοικ/κής Δνσης Ο Διοικητής

Κ.Σχίζας

Δ.Τσαβλής

Δ. Λαμπροπούλου

Ε.Ραυτοπούλου Χαραλ. Ν Πρίφτης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Συνοπτικός με σφραγισμένες προσφορές
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΚΗΔΜΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ)	12-8-2021
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Προμήθεια και αντικατάσταση του ψυκτικού μηχανήματος στον Μαγνητικό τομογράφο του Νοσοκομείου
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	(CPV 42512000-8) .
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	19.500,00 € πλέον Φ.Π.Α.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Προμήθειες
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ	Τακτικός προϋπολογισμός Νοσοκομείου σε βάρος του ΚΑ 0879
ΠΟΣΟΤΗΤΑ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα Β
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ	Στην αποθήκη του Νοσοκομείου
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ	Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις α) Ποσοστό 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ πλέον χαρτ 3% (πλέον 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επ' αυτού) β) Ποσοστό 0,07 % υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ πλέον χαρτ 0,07% (πλέον 0,07% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επ' αυτού) γ) Ποσοστό 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας δ) Φόρος 4% για προμήθειες και 8% για παροχή υπηρεσιών (Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην αξία τιμολογίου πλην ΦΠΑ).
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 Ν. 2198/94)	Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος 8% για παροχή υπηρεσιών και 4% για προμήθειες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΕΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Η τεχνική περιγραφή αφορά τη προμήθεια και τοποθέτηση νέου ψυκτικού συγκροτήματος για να εξυπηρετεί τις ανάγκες σε ψύξη του Μαγνητικού Τομογράφου του Νοσοκομείου.

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Το ψυκτικό συγκρότημα θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά και θα διαθέτει:

1. Εξωτερικά θα έχει ανθεκτικό περίβλημα κατασκευασμένο από ισχυρά γαλβανισμένα ελάσματα χάλυβα και θα είναι βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή, κατάλληλος για εξωτερική τοποθέτηση.
2. Όλα τα εξαρτήματα που το αποτελούν να είναι εγκατεστημένα σε γαλβανισμένη βάση. Το περίβλημα της μονάδας να αποτελείται από μεταλλικό έλασμα (peraluman) και γαλβανισμένη λαμαρίνα και βίδες ανοξείδωτες.
3. Στον εξοπλισμό να περιλαμβάνονται τόσο οι σωληνώσεις του ψυκτικού μέσου όσο και οι εσωτερικές καλωδιώσεις καθώς και ο πίνακας ελέγχου (βαθμός προστασίας **IP54**) με πόρτα που κλειδώνει), ηλεκτρικές παροχές και οι σχετικές διατάξεις ελέγχου έτοιμα για εγκατάσταση και λειτουργία.
4. Για τις ανάγκες του έργου, ο ψύκτης θα αποδίδει τουλάχιστον 30 kW για θερμοκρασία νερού **12/6 °C** και θερμοκρασία περιβάλλοντος **40 °C**, και θα είναι τουλάχιστον **35 kW** κατά **Eurovent**.
5. Τα όρια λειτουργίας στην ψύξη θα είναι: **- 20 °C/+46 °C** (ελάχιστη/ μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος.)
6. Η ηχητική ισχύς της μονάδας θα πιστοποιείται κατά Eurovent και δε θα υπερβαίνει τα 88 dB(A).
7. **Θα διαθέτει οικολογικό ψυκτικό μέσο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συνθετικό έλαιο, δοκιμασμένος στο εργοστάσιο κατασκευής του, έτοιμος προς λειτουργία.**
8. Το ψυκτικό κύκλωμα θα αποτελείται από:
 - Συμπιεστή DC inverter, ερμητικού τύπου σπειροειδούς συμπιεστή τύπου scroll, χαμηλής στάθμης θορύβου, τοποθετημένο σε ελαστικούς αποσβεστήρες
 - Φίλτρο – αφυγραντή
 - Ηλεκτρική αντίσταση θέρμανσης λαδιού
 - Διακόπτη υψηλής πίεσης
 - Αισθητήρα θερμοκρασίας
 - Αισθητήρα πίεσης
9. Εναλλάκτη νερού πλακοειδή, απευθείας εκτόνωσης, ανοξείδωτο, με αντιπαγωτική προστασία.
10. Συμπυκνωτή αλουμινίου τύπου Microchannel για μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης και με προστασία από κατάλληλο πλέγμα.
11. Θα φέρει αξονικούς ανεμιστήρες, από υλικό ανθεκτικό στην διάβρωση, αθόρυβης λειτουργίας.
12. Θα φέρει ενσωματωμένο και δοκιμασμένο εργοστασιακό υδραυλικό σύνολο (κιτ) που συνοπτικά πρέπει να περιλαμβάνει: αντλία νερού, αυτόματος πλήρωσης, βαλβίδα ασφαλείας, δοχείο διαστολής, διαφορικό πρεσσοστάτη νερού.
13. Θα γίνει εγκατάσταση και σύνδεση στο κύκλωμα του δοχείου αδρανείας, τουλάχιστον 150 λίτρων.
14. Θα διαθέτει πίνακα ο οποίος θα περιλαμβάνει λειτουργίες ελέγχου, διαχείρισης και προστασίας του συγκροτήματος
15. Θα διαθέτει κυκλώματα ελέγχου λειτουργίας που θα βασίζονται σε κεντρικό μικροϋπολογιστή ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος φορτίου, ο εντοπισμός βλαβών, η εκκίνηση συμπιεστών και ανεμιστήρων, ο διαγνωστικός έλεγχος και η γενική εποπτεία.
16. Στο διάδρομο του μαγνητικού τομογράφου (Α' υπογείου) θα εγκατασταθεί σύστημα οπτικοακουστικού συναγερμού σε περίπτωση βλάβης στο ψυκτικό συγκρότημα. Για το σκοπό αυτό από τον πίνακα ελέγχου του συγκροτήματος μέχρι το διάδρομο του μαγνητικού τομογράφου θα εγκατασταθεί κατάλληλο καλώδιο. Το καλώδιο στην διαδρομή του θα είναι τοποθετημένο σε κατάλληλο προστατευτικό σπινάλ ή σωλήνα και θα γίνει στήριξή του σε όλο το μήκος της διαδρομής. Στο διάδρομο του

μαγνητικού τομογράφου (Α' υπογείου) θα τοποθετηθεί πίνακας χειρισμού του συναγερμού με δυνατότητα χειρισμού (σίγασης) της σειρήνας για το διάστημα αποκατάστασης της βλάβης. Για τις εντολές του συστήματος συναγερμού θα εγκατασταθεί ψηφιακός θερμοστάτης με αντίστοιχο αισθητήρα και δυνατότητα παραμετροποίησης, εναλλακτικά αν υπάρχει δυνατότητα οι εντολές θα λαμβάνονται από το διαχωριστή (PLS) του μηχανήματος.

17. Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης του ψύκτη με κεντρικό σύστημα ελέγχου BMS σύμφωνα με ανοικτό πρωτόκολλο επικοινωνίας.
18. Θα εγκατασταθεί αυτόματο σύστημα εφεδρικής λειτουργίας ψύξης με νερό του δικτύου ύδρευσης σε περίπτωση βλάβης του ψυκτικού συγκροτήματος. Για την εγκατάσταση του συστήματος θα εγκατασταθούν:
 - Σύστημα αυτοματισμού που θα διαχειρίζεται το εφεδρικό σύστημα ψύξης
 - παροχή νερού από το δίκτυο ύδρευσης στο δίκτυο ψύξης με σωλήνα διατομής το ελάχιστο 22χλ..
 - μαγνητικές βαλβίδες προσαγωγής και απορροής νερού κατάλληλης διαμέτρου.
 - Πριν και μετά τις μαγνητικές βαλβίδες προσαγωγής και απορροής νερού θα τοποθετηθούν βάνες απομόνωσης ίδιας διατομής με τις μαγνητικές βαλβίδες.

B. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΟΥ ΨΥΚΤΗ

1. Τοποθέτηση του νέου ψυκτικού συγκροτήματος στον ίδιο χώρο που υπάρχει - λειτουργεί και το παλιό συγκρότημα, με χρήση γερανοφόρου οχήματος
2. Σύνδεση του νέου ψύκτη με το υδραυλικό δίκτυο του νερού ψύξης του εγκατεστημένου ψυκτικού συγκροτήματος τύπου EPSI ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να γίνεται εναλλαγή μεταξύ αυτών (παλαιού και νέου συγκροτήματος)
3. Υδραυλική σύνδεση του νέου ψύκτη, με τον απαιτούμενο, βάσει του κατασκευαστή, εξοπλισμό (ασφαλιστικά, μανόμετρα, θερμόμετρα, υδραυλικούς διακόπτες απομόνωσης, κλπ).
4. Η σύνδεση θα γίνει με νέο δίκτυο χαλκοσωλήνας, κατάλληλης διατομής, το οποίο θα φέρει μόνωση τύπου ARMAFLEX, πάχους 13mm, και επικάλυψη με ειδικό υλικό (κάμποτ)
5. Για την σύνδεση με την ηλεκτρική παροχή του νέου συγκροτήματος θα γίνουν:
 - Προμήθεια και τοποθέτηση νέου εξωτερικού ηλεκτρολογικού πίνακα
 - Ο ηλεκτρολογικός πίνακας θα τοποθετηθεί μέσα στο πίνακα προστασίας (πιλαρ) ο οποίος θα είναι: εξωτερικός, μεταλλικός, στεγανός, βαμμένος και κατάλληλων διαστάσεων
 - Ο ηλεκτρικός πίνακας θα είναι εξωτερικός, μεταλλικός δυο σειρών 24 θέσεων θα διαθέτει μπάρες ουδετέρου και γείωσης.
 - Θα έχει εγκατεστημένο και συναρμολογημένο υλικό ράγας: αυτόματες ασφάλειες βραδείας τήξεως 3(1X40A) - 3 τεμ., μεταγωγικός τετρατομικός διακόπτης 4(1X80A) -1 τεμ., τριφασικά ενδεικτικά τύπου LED – 3 τεμ.
 - Θα γίνει μεταφορά και σύνδεση της ηλεκτρικής παροχής από το ψυκτικό συγκρότημα τύπου EPSI στο νέο ηλεκτρικό πίνακα.
 - Από το ηλεκτρικό πίνακα θα γίνει εγκατάσταση δυο νέων παροχών ηλεκτροδότησης προς το εγκατεστημένο συγκρότημα τύπου EPSI και το νέο ψυκτικό συγκρότημα με καλώδιο NYM 5X16mm² συνολικό μήκος διαδρομής 0000μ. περίπου
 - Τα καλώδια παροχών στην διαδρομή τους θα τοποθετηθούν στα πλαστικά προστατευτικά σπινάλ και σωλήνες (ενδεικτικού τύπου COUVIDIS) κατάλληλων διαστάσεων και θα γίνει στήριξή τους σε όλη τη διαδρομή.
 - Θα γίνει σύνδεση παροχών ηλεκτροδότησης στους ηλεκτρικούς πίνακες.

6. Τοποθέτηση του δοχείου αδρανείας
7. Εκκίνηση του νέου ψυκτικού μηχανήματος, ρυθμίσεις και παράδοσή του σε καλή λειτουργία.

C. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

1. Ο νέος ψύκτης να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών από την παράδοσή του.
2. Το εργοστάσιο κατασκευής του ψύκτη να διαθέτει πιστοποιητικά ποιότητας **ISO 9001** και το μηχάνημα να διαθέτει CE και πιστοποίηση κατά **Eurovent**.
3. Ο νέος ψύκτης να διαθέτει πιστοποίηση **κατά Eurovent** για την ηχητική ισχύς της μονάδας και δε θα υπερβαίνει τα **88 dB(A)**.

D. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΝΤΑ

1. **Το μόνιμο προσωπικό του διαγωνιζόμενου θα πρέπει:**
 - Να διαθέτει εν ισχύ **άδεια εργοδηγού ψυκτικού ή βεβαίωση αναγγελίας** (αν είναι μηχανολόγος ΠΕ,ΤΕ) σύμφωνα με το ΠΔ 1/2013 και αντίστοιχη εν ισχύ **Βεβαίωση Επάρκειας Κατηγορίας I** από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (ή από χώρα του εξωτερικού, όπου σε αυτή την περίπτωση το αντίγραφο θα πρέπει να αφορά σε επικυρωμένο έγγραφο από δικηγόρο) για την άσκηση εργασιών ελέγχου διαρροών, ανάκτησης, εγκατάστασης και συντήρησης ή εξυπηρέτησης σταθερού εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 2067/2015 Αρ.3 και Αρ.4.
 - Να διαθέτει εξειδικευμένους και έμπειρους ψυκτικούς, κατόχους των απαραίτητων αδειών και πιστοποιήσεων οι οποίοι θα πρέπει να ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.
 - Προς απόδειξη των ανωτέρω θα πρέπει να προσκομίσει απλά αντίγραφα **του μόνιμου προσωπικού και συγκεκριμένα της άδειας Εργοδηγού ψυκτικού ή της βεβαίωσης αναγγελίας καθώς και της βεβαίωσης επάρκειας κατηγορίας I, τις άδειες του λοιπού τεχνικού προσωπικού (ως ανωτέρω) καθώς και τον Πίνακα ΣΕΠΕ με τα ονόματα και την ιδιότητα αυτών που θα αναλάβουν τις εργασίες.**
2. **Οι ατομικές επιχειρήσεις, οι εταιρείες ή ΝΠΙΔ θα πρέπει να διαθέτουν και να υποβάλουν με την προσφορά τους:**
 - Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας κατά **ISO-9001** με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας εγκαταστάσεων ψύξης - θέρμανσης - κλιματισμού **και** σύμφωνα με τον *Κανονισμό ΕΕ 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, και τον *Κανονισμό ΕΕ 2067/2015 της Επιτροπής*.
 - Πιστοποιητικό Διαχείρισης Περιβαλλοντικής Ασφάλειας **ISO-14001** με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας εγκαταστάσεων ψύξης- θέρμανσης-κλιματισμού.
 - Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία **ΕΛΟΤ-1801 ή OHSAS-18001 ή ISO 45001:2018** για το ίδιο με το ανωτέρω αντικείμενο.
 - Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 5 ετών) σε έργα που αφορούν προμήθεια και εγκατάσταση ψυκτικών συγκροτημάτων και επιπλέον να έχει εκτελέσει τουλάχιστον ένα έργο προμήθειας και εγκατάστασης ψυκτικού

συγκροτήματος που να υποστηρίζει την λειτουργία του **chiller** του Μαγνητικού Τομογράφου. Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με πίνακα εκτέλεσης παρόμοιων έργων καθώς και σχετικές Συμβάσεις-Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.

- Η εταιρεία να διαθέτει ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης σύμφωνα με το Ν.3844/2010 (άρθρο 24) και ΠΔ 1/13 (άρθρο 7), που να καλύπτει τον προϋπολογισμό του έργου. Το παραπάνω να αποδεικνύεται με αντίγραφο του ασφαλιστηρίου.
- Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να επισκεφτεί το χώρο για να λάβει πλήρη γνώση των ειδικών τοπικών συνθηκών και θα λάβει σχετική Βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία την οποία θα επισυνάψει μαζί με την προσφορά του, επί ποινή απόρριψης.

Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει μαζί με την τεχνική προσφορά και τα τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων μηχανημάτων.
2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει μετά την ολοκλήρωση του έργου τα σχετικά τεχνικά φυλλάδια των μηχανημάτων και εξαρτημάτων, καθώς και τα φυλλάδια χωρισμού και ρύθμισης παραμέτρων του ψυκτικού συγκροτήματος στην ελληνική γλώσσα.
3. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μετά την ολοκλήρωση του έργου να το παραδώσει σε πλήρη λειτουργία στον εκπρόσωπο της Τεχνικής Υπηρεσίας
4. Ο μέγιστος χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται στις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες μετά την υπογραφή της σχετικής

Πληροφορίες : Κος Πετρίδης Ευθ. Τηλ 21320257955, Κος Πατελούδης Χρ. Τηλ 2132057954

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών – Κατάρτιση και περιεχόμενο προσφορών

1.1. Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν εμπροθέσμως την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με το Ν 4412/2016 .

1.2. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Νοσοκομείο με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι τη λήξη της καθοριζόμενης από τη διακήρυξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη από τη διακήρυξη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

1.3. Οι προσφορές θα υποβάλλονται συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα, σε δύο (2) αντίγραφα, και μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:

1.3.1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.

1.3.2. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.

1.3.3. Ο αριθμός της διακήρυξης.

1.3.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

1.3.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.4. Οι προσφορές υπογράφονται από τον προσφέροντα ή τον τυχόν ορισθέντα αντιπρόσωπό του. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η προσφορά υπογράφεται από κάθε μέλος της ή, διαφορετικά, από τον τυχόν ορισθέντα εκπρόσωπό τους.

1.5. Μέσα στον κλειστό κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται:

1.5.1. Τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής εις διπλούν (πρωτότυπα ή αντίγραφα με την ένδειξη πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής και φωτοτυπία αυτών με την ένδειξη αντίγραφα δικαιολογητικών συμμετοχής)

1.5.2. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς εις διπλούν (πρωτότυπα ή αντίγραφα με την ένδειξη τεχνική περιγραφή πρωτότυπο και φωτοτυπία αυτών με την ένδειξη τεχνική προσφορά αντίγραφο)

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

1.5.3. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εις διπλούν (πρωτότυπη με την ένδειξη οικονομική προσφορά πρωτότυπη και φωτοτυπία αυτής με την ένδειξη οικονομική προσφορά αντίγραφο), στον οποίο τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Πιο συγκεκριμένα:

- α. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη.
- β. Οι τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, κόστος εκτελωνισμού, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
- γ. Σε περιπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχίτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής :

1)Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του αρ. 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α) α. δε βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,

β. πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν.4412/2016.

Β) δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016):

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Γ) δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (σύμφωνα με την περ. β, παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016)

Δ) δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις

Επίσης, ότι δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές (σύμφωνα με τις περ. στ και ζ, παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016)

Το e_ΤΕΥΔ, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.konstantopouleio.gr), μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις οδηγίες που βρίσκονται αναρτημένες στο διαδικτυακό <http://www.eprocurement.gov.gr> στο πεδίο: «Promitheus ESPDint – ηλεκτρονικές υπηρεσίες eΕΕΕΣ/eΤΕΥΔ» και παρατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου .xml, το οποίο θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν οι οικονομικοί φορείς, για να συντάξουν τη σχετική απάντησή τους.

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία ο Υποψήφιος θα δηλώνει:

- Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση
- Ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης

3) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην Υπηρεσία (Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου) μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 180 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτο θα περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στον φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης.

Η αποσφράγιση των προσφορών τεχνική και οικονομική θα γίνει ενώπιον της επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών σε ένα στάδιο .

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. Επίσης απορρίπτονται σαν απαράδεκτες προσφορές για μέρος της ποσότητας που προκηρύχθηκε καθώς και προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από τη διακήρυξη.

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός και η τιμή του παρατηρητηρίου τιμών σύμφωνα με τον Ν. 4052/2012 αρ.14 παρ.7 περί σύγκρισης των τιμών των οικονομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, όπως καταγράφονται κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής προσφορών ανά διαγωνισμό.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει για κάποιο είδος κωδικός παρατηρητηρίου τιμών θα πρέπει να αναφέρεται με υπεύθυνη δήλωση από τον προμηθευτή

Τιμή ανώτερη από αυτή του παρατηρητηρίου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο.

Σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από νοσοκομείο που υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος άλλος διαγωνισμός από κεντρική αναθέτουσα αρχή οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν .

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται για τον παρόντα διαγωνισμό.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση πρέπει να υπογραφεί εντός είκοσι (20) ημερών από την ανακοίνωση στον ενδιαφερόμενο της κατακυρωτικής απόφασης .

ΧΡΟΝΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ 2000 του Ν 4412/2016

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν 4412/2016 , ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν προκύψει στο Νοσοκομείο κ.λ.π από την εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ´

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ 2 του Ν 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές , σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης .

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται, υποβάλλει σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους –μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκαταστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από τον οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στην παρ.1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016, όπως δηλώθηκε σχετικά κατά την υποβολή της προσφοράς με υπεύθυνη δήλωση. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, άλλο ισοδύναμο

έγγραφο, προσκομίζεται, για τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ή των προσώπων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης απόφασης ή ελέγχου σε αυτόν. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το απόσπασμα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο υποβάλλεται για τον ή τους Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, ή Ε.Π.Ε., για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.

β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους –μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα), και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.

γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους –μέλους ή χώρας, και για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα, πιστοποιητικό από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα ή το ΓΕΜΗ για την περίπτωση της εκκαθάρισης, ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση. Δεν προσκομίζεται από τα φυσικά πρόσωπα πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.

δ) Πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα πιστοποιητικά πρέπει να προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΑΡ ΣΥΜΒΑΣΗΣ /21

ΣΥΜΒΑΣΗ (ποσού : € με ΦΠΑ)

Για την προμήθεια και αντικατάσταση του ψυκτικού συγκροτήματος του Μαγνητικού Τομογράφου του Νοσοκομείου.

Α΄ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ

Χρονολογία κατάρτισης :

Τόπος κατάρτισης :

Στα γραφεία του Κωνσταντοπούλειου - Πατησίων Νοσοκομείου

Συμβαλλόμενοι :

1.Ο Χαράλαμπος Ν. Πρίφτης Διοικητής του Νοσοκομείου νόμιμος εκπρόσωπος του Κωνσταντοπούλειου - Πατησίων Νοσοκομείου Ν Ιωνίας καλούμενος στο εξής "Νοσοκομείο" και

2.Η εταιρείανόμιμα εκπροσωπούμενη από

καλούμενη στο εξής `` Προμηθευτής ``

Β΄ ΟΡΟΙ

Το ``Νοσοκομείο`` έχοντας υπόψη :

1. Την αριθμ 32/21 διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και αντικατάσταση του ψυκτικού συγκροτήματος του Μαγνητικού Τομογράφου του Νοσοκομείου.
2. Την από [] απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού .
3. Την από [] απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκαν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του διαγωνισμού .

α ν α θ έ τ ε ι

στον ``Προμηθευτή `` την προμήθεια των υλικών και των εργασιών που αναφέρονται και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 4 της παρούσας με τους παρακάτω όρους:

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παραλαβή των υλικών και των εργασιών, θα γίνει από επιτροπή που θα οριστεί από το Νοσοκομείο σύμφωνα με το Ν 4024/2011 άρθρο 26.

Εφόσον τα παραδοθέντα κριθούν αποδεκτά η επιτροπή θα συντάξει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής .Στην περίπτωση που τα παραδοθέντα δεν βρεθούν σύμφωνα με την παραγγελία η επιτροπή παραλαβής θα συντάξει πρωτόκολλο απόρριψης στο οποίο θα αναφέρει τους λόγους της απόρριψης .

2.Αν ο ``Προμηθευτής `` παραβεί οποιοδήποτε ουσιώδη κατά την κρίση της υπηρεσίας όρο της σύμβασης δύναται να του επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/16) και την κείμενη νομοθεσία .

ΑΡΘΡΟ 1^ο

ΠΛΗΡΩΜΗ /ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά από την από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών και των εργασιών.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από το νοσοκομείο εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν το νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο .

Για τα νοσοκομεία εφαρμόζεται το άρθρο 5 του Ν 2955/01

Για την εξόφληση ο ``Προμηθευτής `` θα προσκομίζει

1.Τιμολόγιο

2.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας αν το ποσό υπερβαίνει τα 300 ευρώ.

Τον ``Προμηθευτή `` θα βαρύνουν

α) 0,06% υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (αρθ. 350 παρ. 3 ν. 4412/2016)

πλέον χαρτοσήμου 3% και επ' αυτού εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ

β) 0,07% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (αρθ. 4 ν. 4013/2011 όπως ισχύει) πλέον χαρτοσήμου 3% και επ' αυτού εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ

γ) 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας

δ) Φόρος 4% για προμήθειες και 8% για παροχή υπηρεσιών

(Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην αξία τιμολογίου πλην ΦΠΑ).

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Για ότι δεν ρυθμίζεται με την παρούσα σύμβαση θα ισχύουν οι όροι της αριθ 32/21 Διακήρυξης του ``Νοσοκομείου`` και η κείμενη σχετική νομοθεσία .

ΑΡΘΡΟ 3^ο **ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

1. Εκτός των νομίμων και συμβατικών απαγορεύσεων , απαγορεύεται στον προμηθευτή να εκχωρήσει την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο , να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύμβαση χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του νοσοκομείου .

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν 1905/90 ΦΕΚ 147/15-11-90 .

Στις περιπτώσεις που εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομα του προμηθευτή, υποχρεούται ο προμηθευτής να αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων που έχει εισπράξει κα είναι εκχωρημένα , στις τράπεζες και στις Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου , με τους οποίους έχει συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης . Στην περίπτωση που τα τιμολόγια είναι ενεχυριασμένα να αναγράφεται η τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα που έχουν ενεχυριασθεί σε εμφανές σημείο του τιμολογίου .

2. Ο "Προμηθευτής" δηλώνει και συνομολογεί ότι έλαβε γνώση όλων των όρων και περιορισμών της σύμβασης αυτής και ότι με βάση αυτούς και μόνο θα λύνεται κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση και κάθε διένεξη για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία .

Επίσης συμφωνείται ότι για κάθε τροποίηση όρου της σύμβασης , πρόσθετη συμφωνία , παροχή διευκόλυνσης , παράταση χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π. δεν μπορούν να αποδειχθούν παρά μόνο έγγραφα και αποκλείεται κάθε άλλο μέσο απόδειξης .

Σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από νοσοκομείο που υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος άλλος διαγωνισμός από κεντρική αναθέτουσα αρχή οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν .

ΑΡΘΡΟ 4^ο **ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ**

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ